

RECEVUE PATENTE
N° 26-8-724
2510
BASSANO

Illustrissimo Signor Commisario Prefettizio

Paternò

Il sottoscritto nella sua qualità di Direttore del Civico Mattatoio ha il dovere di richiamare l'attenzione della S. V. M^{me} su di un grave inconveniente che urge provvedere con la maggiore sollecitudine. —

Il nuovo sistema di fognatura Vidi adottato, per lo smaltimento delle acque luride del macello, si è dimostrato difettoso non rispondendo allo scopo cui deve servire: Il porretto di scarico, dove si raccolgono e restano stagnanti le acque di rifiuto, cariche di sostanze organiche - sangue e feci - in decomposizione, impedisce che possano liberamente scorrere appunto perché il livello del porretto trovasi di un metro e mezzo più basso del canale di spurgo. Ora a causa dell'alta temperatura di questa stagione, le dette acque rapidamente fermentano e si putrefanno, spandendo dentro e fuori il recinto del macello un fetore così acuto ed insopportabile da rendere penoso a tutto il personale adibito al servizio del macello di potere accudire ciascuno tranquillamente al proprio lavoro per la irrespirabilità dell'aria. —

Nell'interesse della pubblica igiene prego vivamente la S. V. M^{me} perché voglia ordinare la immediata abolizione del suddetto porretto, affinché le acque luride prontamente e senza alcun ostacolo al loro corso possano rapidamente essere smaltite. —

Con tutta osservanza

Il Veterinario D^o Francesco Sorri
Paternò 26 agosto 1924. —